

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen.

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Beleuchtungstechnik, Version 11, (2022-02), herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI), erstellt.

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

Es dürfen ausschließlich Produkte (Leuchten mit tauschbaren LED-Treibern oder Lichtquellen) angeboten werden, welche in der EPREL Datenbank registriert sind und die geforderte Mindesteffizienz erreichen.

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschöße.

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Aufzählungspositionen für Höhen über 4 m sind je Leistungsgruppe (LG) in der Unterleistungsgruppe (ULG) 99 zu finden.

Seit September 2021 dürfen - gemäß Ökodesign Verordnung- in der EU - nur mehr Lichtquellen in Verkehr gebracht werden, die entsprechende Mindestanforderungen an die Energieeffizienz einhalten.

Alle in Verkehr gebrachten Lichtquellen müssen in der EPREL Datenbank registriert sein. Leuchten, aus denen die Lichtquellen nicht zerstörungsfrei entnommen werden können, sind selbst Lichtquellen und müssen ebenfalls in der EPREL Datenbank registriert sein. Es dürfen nur Leuchten mit tauschbaren LED-Treibern und mit Lichtquellen, welche die geforderte Mindesteffizienz erreichen, angeboten werden.

LB-Version: 12

Geändert

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 02 - Decken-Einbauleuchten

Kennung: BL Version: 012

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Datum: 31.10.2022

Herausgeber: Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

https://www.baudaten.info/fileadmin/user_upload/Dateien_baudaten.info/Downloadfiles/lb-bl-012-a2063.zip

Vorversion:

BL 011

Herausgeber: Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

Erg.LB Beleuchtungstechnik

ABK-FEEI 022

Datum: 31.10.2025 Status: freigegeben

Herausgeber: ABK+FEEI

<https://www.abk.at/audaten/oesterreichischer-industriestandard>

ULG 0200 Zusätzliche Vorbemerkungen

ULG 0299 Aufzahlungen

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

02 Decken-Einbauleuchten

Decken-Einbauleuchten:

Einzelleuchten für abgehängte Deckensysteme werden nachstehend als Decken-Einbauleuchten bezeichnet.
Wenn nicht anders angegeben, werden die Leuchten für ein Modulmaß von 625 mm geliefert.

Montage:

Wenn nicht anders angegeben, werden die Einbauleuchten ohne spezielles Einbauzubehör für sichtbare Tragschienensysteme (aufliegend) geliefert.

Einbauzubehör:

Das Liefern von erforderlichem Einbauzubehör für Decken mit verdeckten Tragschienensystemen, für Einbauöffnungen in tragfähigen Platten oder für den Einbau in nicht ausreichend tragfähigen Deckensystemen ist durch eine Aufzählungsposition geregelt. Abgerechnet wird die Anzahl der mit Einbauzubehör ausgestatteten Leuchten.

Einbau des Grundkörpers:

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt das Einbauen von Deckeneinbauleuchten oder Deckeneinbau-Lichtbandleuchten in abgehängte Decken durch den Auftragnehmer der Deckenausführung und ist daher im Einheitspreis des Montierens nicht einkalkuliert.

Erfolgt der Einbau ausnahmsweise im Zuge der Leuchtenmontage ist diese Leistung durch eine eigene (frei formulierte) Position geregelt.

Schutzklasse, Schutzart:

Sofern nicht anders angegeben gilt Schutzklasse I und Schutzart IP20.

0200 Zusätzliche Vorbemerkungen

020001 Angaben zur Konstruktion der Rasterdecke (z.B. Tragschienensystem, Material der Deckenplatten, Dicke, Tragfähigkeit):

020001A Beschreibung des Deckensystem LG 02

Deckensystem:

020001B Betroffene Positionen Deckensystem

Betrifft Position(en):

0299 Aufzählungen

029900 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

029900Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0299

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

029901 Mehraufwand für Gerüste und sonstige Erschwernisse.

029901A Az für Arbeitshöhen über 4m:

PA

Aufzahlung (Az) auf Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe (über 4 m), einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse. Im Positionsstichwort ist die höchste Arbeitshöhe über 4 m angegeben.

Betrifft Positionen: